

重庆市长寿区交通局

长交函〔2019〕246号

重庆市长寿区交通局 关于长寿区规划县道芦池（渝北界）至邻水界 段升级改造工程施工图 设计审查意见的函

区城乡统筹公司：

长寿区规划县道芦池（渝北界）至邻水界段升级改造工程施工图设计文件收悉。经审查，现函复如下：

一、本项目施工图设计满足部颁《公路路线设计规范》（JTG D20-2017），原则同意施工图设计文件提出的建设规模及走向。拟改造公路起于洪湖镇芦池村，止于葛兰镇大坝场，路线全长13.573公里。

二、本项目按照三级公路设计，设计车速为30公里/小时，路基宽度为7.5米，路面宽度为6.5米，两侧各0.5米土路肩（硬化），设计荷载为公路-I级。

三、原则同意施工图设计文件采用的路面结构方案：

4厘米厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层+5厘米厚AC-16C中粒式沥青混凝土下面层+18厘米厚5%水泥稳定碎石基层+18厘米厚4%水泥稳定碎石底基层。

四、原则同意施工图设计文件采用的路基、路面排水、桥涵和安全设施等方案。

五、设计单位已参照施工图设计审查专家组意见修改完善施工图设计文件。

六、长寿区规划县道芦池（渝北界）至邻水界段升级改造工程施工图设计总造价预算为7602.2551万元，其中工程建安费为5864.5915万元。

七、请你司按照批准的施工图设计文件和《重庆市长寿区政府投资项目管理办法（试行）》（长寿府办发〔2018〕106号）文件尽快开展下一步工作。

此函

