

重庆市长寿区交通局

长交函〔2019〕272号

重庆市长寿区交通局 关于长寿区 S513 义和至川渝界段改建工程两 阶段施工图设计审查意见的函

区城乡统筹公司：

长寿区 S513 义和至川渝界段改建工程两阶段施工图设计文件收悉。经审查，现函复如下：

一、本项目施工图设计满足部颁《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)，原则同意设计文件提出的线路走向及建设规模，拟建公路路线起点位于石堰镇义和村，终点位于长寿区与四川省邻水县界，路线全长 3.579 公里。

二、本项目采用三级公路标准，设计速度为 30km/h，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，两侧各 0.5 米土路肩（硬化），设计荷载采用公路-II 级。

三、原则同意施工图设计文件采用的路面结构方案：

1.新建路段：4 厘米厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土+5 厘米厚 AC-16C 中粒式沥青混凝土+20 厘米厚 5%水泥稳定碎石+18 厘米

厚 4%水泥稳定碎石；

2.改建路段：4 厘米厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土+5 厘米厚 AC-16C 中粒式沥青混凝土+20 厘米厚 5%水泥稳定碎石+原水泥砼路面。

四、原则同意施工图设计文件采用的路基、路面排水、桥涵、安全设施和平面交叉等方案。

五、设计单位已参照施工图设计审查专家组意见修改完善施工图设计文件。

六、长寿区 S513 义和至川渝界段改建工程两阶段施工图设计总造价预算为 5148.4198 万元，其中工程建安费为 3774.2177 万元。

七、请你司按照批准的施工图设计文件和《重庆市长寿区政府投资项目管理办法（试行）》（长寿府办发〔2018〕106 号）文件尽快开展下一步工作。

此函。

重庆市长寿区交通局

2019 年 9 月 27 日

