



212220110005

检 验 报 告

No: 2023-08CP111211



产品名称: 二次供水(8)项

委托单位: 重庆市长寿区城市管理局

检验类别: 委托检验

重庆市计量质量检测研究院

检验报告附表

报告编号：2023-08CP111211

共 2 页 第 2 页

| 序号 | 检测项目 | 技术指标 | 检测结果 | 判定 |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|
| 1 | 感官性状和一般化学指标 | | | |
| 1.1 | 色度（铂钴色度单位） （度） | ≤15 | <5 | 合格 |
| 1.2 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | ≤1 | <0.5 | 合格 |
| 1.3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 1.4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
| 1.5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 | 合格 |
| 2 | 二氧化氯（mg/L） | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.15 | 合格 |
| 3 | 微生物指标 | | | |
| 3.1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3.2 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 24 | 合格 |
| | | 以下空白 | | |